



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

шк. Муровськ

вул. Григорія Орлєка 7

«01» 08 2024 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі шк. Бондар Ігор, сн. Чаков ВВ  
сл. Безпосередній р.!

(прізвище, ініціали)

У присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склала цей акт у тому, що на об'єкті

шк. Муровськ  
вул. Григорія Орлєка 7

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-91 Ø32-45мм

Ø20-12мм (відвод)

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кранет: вк. шаров. Ø40-5шт  
Ø20 - 8шт (до квартири)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад Vibra Gas®

Григорія Орлєка

- ліквідація виявленіх витоків газу; кранет Ø20-5шт (аварія)  
Муровське дімовінство Ø40-5шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; *б) наявності*

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; *вскокоано*

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; *перевірено*

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

*Перевірено тиском Р=500 кПа вог-с.р.*  
*Подіння тиску 10 кПа вог-с.м. за 5х6*

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. *протекти будинковою*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

*Бондар Юл*

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

*Санов ВВ*

(прізвище, ініціали)

*Вінєстасій РІ*

(прізвище, ініціали)

*Р*

(підпис)

*Р*

(підпис)

*Р*

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа *Менеджер багатоквартирного будинку*  
(прізвище, ініціали) *В.С.В.* *В.С.В.* *В.С.В.*  
(підпис) *В.С.В.* *В.С.В.* *В.С.В.*

*Відповідальність  
без підпису відповідає*