

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«03» 07 2024 р.



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«03» 07 2024 р.

Бригада у складі Гуцук Р.А., Шведосвід О.В., Новичков Р.Т., Гуцук В.Р.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок м. Бак вул. Ерців Маїзгану 12

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г $\varnothing 25-67$ м, $\varnothing 20-2$ м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г внутрішній $\varnothing 25-92$ м; $\varnothing 20-40$ м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани кучові $\varnothing 20-23$ м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; всього
- ліквідація виявлених витоків газу; к-т $\varnothing 25-6$ см; внутрішньобудинкові - 17 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; визначено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: газопровід напругою 200В

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Масониз Н.Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади _____

Гудзь Р.І.

(прізвище, ініціали)

Новожилів В.Н.

(прізвище, ініціали)

Твердохляб А.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сысов О.І.

(прізвище, ініціали)



(підпис)