

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«07» 08 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«07» 08 2024 р.

Бригада у складі Гузєв Р.І., Макаров О.О., Певко-Дослід О.В., Новосілов В.Ф.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок м.Березьке вул. Колшарова, 6/23

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г Ø57-162 м, Ø32-25 м, Ø20-0,5 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г внутрішні Ø32-70 м; Ø25-108 м; Ø20-366 м; Ø15-1 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Край (кукл.) Ø32-12 м; край (кукл.) Ø20-1 м; край (кукл.) Ø20-43 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; край Ø32-8 м; муфта Ø32-5 м, к/2 Ø32-9 м; край (кукл.) Ø20-1 м; внутрішній кодобуд. - 19 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутні акти ДВК, газопровід потребує перебудови.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Митко І. І.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади _____

Гуца Р.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мельников О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Молохін В. П.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мельников О.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

