

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
20 24 р.
АКТ
Львівське УМГ

Акт про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Віжниця
вул. Л. Кур'яченка 52
«25» 07 20 24 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Козлов А.В., Кашинцев О.В., Шевченко А.В., Коваленко В.В., Дробинський Р.О., Якович О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжниця
вул. Л. Кур'яченка 52
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\varnothing 100-86$ мм, $\varnothing 32-5$ мм, $\varnothing 20-6$ мм,
 $\varnothing 20-11$ мм, $\varnothing 15-3$ мм.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
 $\varnothing 32-2$ мм, $\varnothing 20-2$ мм, $\varnothing 15-1$ мм,
 $\varnothing 20-3$ мм (сховано)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

або $\varnothing 32-6$ мм, $\varnothing 25-2$ мм, $\varnothing 20-1$ мм, $\varnothing 15-4$ мм,
або $\varnothing 32-6$ мм, $\varnothing 25-2$ мм, $\varnothing 20-1$ мм, $\varnothing 15-4$ мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: $\varnothing 100-86$ мм, $\varnothing 32-5$ мм, $\varnothing 20-6$ мм, $\varnothing 20-11$ мм, $\varnothing 15-3$ мм
 - ліквідація виявлених витоків газу: $\varnothing 32-1$, $\varnothing 20-5$, $\varnothing 15-2$,
 $\varnothing 32-3$, $\varnothing 25-1$, $\varnothing 20-6$, $\varnothing 15-2$, мурора $\varnothing 20-2$, $\varnothing 15-1$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в разі потреби
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в разі потреби
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевіряється
- видробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р=100мм вод. ст. др=10мм вод. ст. 5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. в разі потреби

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: в разі потреби

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Гордєв О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Курдюков В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Александров С.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Ковалев В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Богданов П.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Мельников С.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дубовик Р.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Молов С.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мельник С.В. [Підпис] Сидоров С.В.

См. Мельник С.В. [Підпис] Мельник С.В.
 Майстер Сидоров С.В. [Підпис] Сидоров С.В.
 Слюсар Молов С.В. [Підпис] Молов С.В.