



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
» 20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вітківка
вул. М. Довгого 10

« 22 » 28 20 24 р.
(найменування об'єкта)

Бригада у складі Майвійця А В, Засєв В М,
Джодяєво Р О,
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вітківка
вул. М. Довгого 10
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 89-40 мм, Ø 25-6 мм, Ø 20-10 мм
Ø 15-5 мм
Ø 25-50 мм (40 мм)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім Ø 25-5, Ø 20-2, Ø 20-2 (вхідні)
крім Ø 25-5 мет, Ø 20-2 мет
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; крім сходових клітинок
 - ліквідація виявлених витоків газу; крім Ø 20-2 мет, Ø 25-2 мет

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
 - перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також, у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Висвітлено
 - розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Висвітлено
 - перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; Перевірено
 - випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=800мм вст, p=10мм вст, t=5x6
 - дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
 - інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. ар. інструкція
- Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: шорсткість газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Гордієв ОФ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Масленік АБ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Зав'язь ІМ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Джуровський РЮ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Лобан І. І.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)