



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця вул. А.Мухоменка №30  
(найменування об'єкта)

« 25 » 07 20 24 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Матвіюк А.В.; Алексєєв  
Дзюбенко Р.Ю.; Калюк А.А.; Кугерев А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. А.Мухоменка №30  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-16 м; φ57-20 м; φ32-2 м; φ20-4 м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ32-10 м; φ20-9 м. Стойки: φ20-160 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові): φ32-2 м; φ25-1 м; φ20-9 м.  
Муртові з'єднання: φ32-2 м; φ25-1 м; φ20-9 м. Крани об'єкту: φ15 м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та  
примад, Вібра СР5
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ20-5 м; Ремонтка: φ20-3 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.  
Падіння тиску ΔP=20 мм. в.в. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Гарбування газопроводів

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Боченко В.О.

(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Кугеров А.В.

(прізвище, ініціали)

Калюк А.А.

(прізвище, ініціали)

Дударенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мамка Анатолій

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мамка Анатолій  
 Майстер Чуїко В.В.  
Боченко В.О.