

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

№ _____ ДЛВ _____ 2024 р.



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Вінниця
вул. Л. Лукіненка 44
(найменування об'єкта)

«24» 07 2024 р.

Бригада у складі Димченко О.І.; Дідюк С.;

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Л. Лукіненка 44.
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ІМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50-6м; φ 32-64м; φ 25-8м; φ 20-Р

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
пробної: φ 20-8мб; φ 15-2мб
лифтової: φ 20-8мб; φ 15-2мб
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мелена емульсія
та прилад VibroGAS
 - ліквідація виявлених витоків газу: φ 20-1мб пром
контртайма φ 20-1мб

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконаємо
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.
Надмір тиску < P = 20 мм. вод. ст. за 5хбл
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарфорові 2п.

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Коваленко М.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Димченко О.І.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Діброва С.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

[Signature]
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)