



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Воляшань
вул. М. Шмигеля 7

« 22 » 08 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Муретиса В. М., Лісеченко В. О.,
Звонігер В. А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Воляшань
вул. М. Шмигеля 7
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ50-30м, φ32-10м

φ32-24м, φ25-5м, φ25-150м (сходові)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крім φ40-2м, φ25-2м, φ32-1м, φ20-1м
муретса φ40-2м, φ25-2м, φ32-12м, φ20-1м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: Муретиса В. М.,
Лісеченко В. О.,
 - ліквідація виявлених витоків газу: крім φ40-1, φ32-3, φ25-1
крім φ40-1, φ32-5, φ25-2, муретса φ32-3м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вільно в апараті
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всесмамо
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевіряємо
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст, ар. 10 мм в.ст, t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. крім струмків всесмо

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попереджує газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

Руденко ОФ
(прізвище, ініціали)

Кучишвілі В.М.
(прізвище, ініціали)

Киселєв В.О.
(прізвище, ініціали)

Товстухін В.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Зінов'єва Н.А.

(прізвище, ініціали)

