

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вілмаша
вул. Могова 11

« 1 » 08 20 24 р.
(найменування об'єкта)

Бригада у складі Курдюк МВ, Касюков ОВ, Доремко ВД,
Джоденко МВ, Кабан М, Філіп ОВ:
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вілмаша
вул. Могова 11
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-1,5м, Ø80-17м, Ø32-30м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-1,5м, Ø25-16м (сходові)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім Ø67-1м (сходові), Ø32-9м, Ø20-4м (квартири)
сходові Ø67-1м, Ø32-9м,

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; арматура, Могова, сходові сходові
 - ліквідація виявлених витоків газу; крім Ø32-1м, 1/2 Ø32-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Васильченко
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Величко
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; Черевіренко
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р: 500 мм ва, 2 р: 10 мм ва, 1-5 ат
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Криворученко

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пофарбувати газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Гуржов О.Г.
(прізвище, ініціали)

Курчов В.В.
(прізвище, ініціали)

Алексавово
(прізвище, ініціали)

Величко
(прізвище, ініціали)

Дробанько
(прізвище, ініціали)

Кален П.П.
(прізвище, ініціали)

Кочка С.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Машков Олександр Вікторович

См. інструкцію
Машков Олександр Вікторович
Машков Олександр Вікторович
Машков Олександр Вікторович

[Signature]
(підпис)