



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінашчя
вул. Каїрма 23
(найменування об'єкта)
«6» 08 2024 р.

Бригада у складі Алексєєв О.О., Веселовський В.І.,
Глохін О.Б., Іванюк Є.М., Дмитріванко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінашчя
вул. Каїрма 23
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-5м, Ø67-65м, Ø50-20м,
Ø32-15м, Ø25-10м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø25-52м, Ø25-180м (своєми)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крає Ø25-18м, крає Ø20-11м (квартал)
своєми Ø25-18м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: краска, мильна емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу: крає Ø25-7м, крає Ø25-8м, своєми Ø25-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; всього немає під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. крім сирт-печки

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: забудовано газопровід та розміра середнього вив 46 та 61, в зв'язку з чим технічне обслуговування не проводиться в новому будинку

Виписано попередження: всього немає та невідомо ким

Майстер ВБГО	<u>Гордієць О.П.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Александр О.К.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Васильєв С.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Ткач О.Б.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дмитрієв М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешков Бурману П.В. [Підпис]

Службовий майстер Мешков П.В.
 майстер Гордієць О.П.
 емоєв Ткач О.Б.