



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Таврись, вул. Лівденко, 18

(найменування об'єкта)

« 8 » 08 2024 р.

Бригада у складі мостарі: Рощук Р.В. Степенко О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Таврись, вул. Лівденко, 18

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-9 ф 40- 75,1 м.; ф 32- 1,2 м., ф 25- 3,5 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 20- 1,4 м. Зацвідка ф 50 - шт. кран ф 25 - шт. пробк.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран ф 20 - 1 шт. пробк. кран ф 20 - 2 шт. шор.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; кран ф 20 - 4 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском повітря P=500 мм вод. ст. Загальна тиску відсутня

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Загарабувати газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Шинкевич А.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Дашук В.Р.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Вителюк О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).