



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Ігор ГАМАН

« 9 » 08 20 24 р.

### АКТ

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тарсизь, вул. Шевченка 51

(найменування об'єкта)

« 9 » 08 20 24 р.

Бригада у складі сансар: Рощук Р.В. Стрелко О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тарсизь, вул. Шевченка 51

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 32- 61,3 м край φ 32- 1 мт пробк  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 20- 8,2 м (мг. вводи) край φ 20- 4 м край φ 20- 8 мт пр  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; φ 2- 2 мт край- 3 мт
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Передписом тиском повітря  $P = 500 \text{ мм вод ст.}$  надієм тиску відсутнє

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Броінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Неодарбудати газопровід

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Тимошук А. М.  
(прізвище, ініціали)

М. М. М.  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Степанко О. В.  
(прізвище, ініціали)

Л. С.  
(підпис)

Доміць В. В.  
(прізвище, ініціали)

В. С.  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).