



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО: Міністерство Будівництва

(найменування об'єкта)

«08» 08 2024 р.

Бригада у складі Гуменюк СС Мурзюк О.С

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Косминівка
в Машиннобудівників 8

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г ϕ 40-25

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г ϕ 32-40, ϕ 25-32, 1-г ϕ 32-4 ϕ 25-2

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

1-г ϕ 20-31
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад Varta
- ліквідація виявлених витоків газу: кран ϕ 32-2 см
муфтаве з'єднання ϕ 32-4 см
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
перевірено тиском $P = 500$ мм вод ст
надлишок тиску $10P = 0$ мм вод ст да 5 хв

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Антонюк В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Григорук С.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Мурза О.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).