



## АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Чортків, вул. Єдності, буд. № 33  
(житловий будинок)  
(найменування об'єкта)

« 04 » 08 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Яромлович В. С.,  
майстер ВБГО - Чабаненко Д.Д  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Єдності, буд. № 33  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ40-41 м.п.; φ32-43 м.п.; φ25-31 м.п.; φ50-2 м.п.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ20-36 м.п. (сірцеви)  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
φ32-5 м.п., φ25-1 м.п., φ20-29 м.п.  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІД TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу; φ32 - контр. гайки (2 шт.);  
φ20 -

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з адміністративним проведенням

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)

Кравч  
(підпис)

Члени бригади

Курінний С.В.  
(прізвище, ініціали)

Курінний  
(підпис)

Берелет В.О.  
(прізвище, ініціали)

Берелет  
(підпис)

Ярмолівч В.С.  
(прізвище, ініціали)

Ярмолівч  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Малова О.С.Б.Б. Катюкова, 33

(прізвище, ініціали)

Малова  
(підпис)

Щаблевська Т.А.