

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена ВУДЕНКО



## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Чорткив, вул. І. Мазепи, 2а  
(житловий будинок)

(найменування об'єкта)

«12» 08 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолевич В. С.,

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Івана Мазепи,  
будинок № 2а

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32-1 м.п.; Ø 25-4 м.п.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20-8 м.п.  
(газопроводи ехових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 25-4 м.п.; Ø 20-1 м.п.  
(система газопостачання квартири (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІР TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 25-2 м.п.; Ø 20-3 м.п.;  
Ø 15-1 м.п.



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;

*визначено*

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;

*визначено*

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;

*перевірено*

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

*випробування під робочим тиском*

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.

*інструктаж з абонентами проведено*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)

*М.Крав*  
(підпис)

Члени бригади

КурІнний С.В.  
(прізвище, ініціали)

*С.В.КурІ*  
(підпис)

Порушення, які не усунуто:

Берелет В.О.  
(прізвище, ініціали)

*В.О.Бер*  
(підпис)

Ярмолевич В.С.  
(прізвище, ініціали)

*В.С.Яр*  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (підпис).

*Мешканець багатоквартирного будинку  
від підпису відповіли*