



« 5 » 2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Ковержин, вул. Депутатська, буд № 41
(мистецька будинок)
(найменування об'єкта)

« 5 » 08 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолович В. С.,
майстер ВБГО - Чавченко І.І
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Депутатської,
буд № 41
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40-1м.п.; Ø 25-93м.п.; Ø 20-8м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 20-40 м.п. (сходові)
Ø 20-28 м.п.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладом методом або мильною емульсією; ПРИБІР TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 40-9 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;
визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;
визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;
перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
випробуванням під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.
інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Кравченко Людмила Андріївна (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	Курінний С.В. (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	Берелет В.О. (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	Ярмолівч В.С. (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Зайчик В.М.
(прізвище, ініціали) _____
(підпис) _____