



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

[Signature]
_____ 2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«13» 08 2024р.

Бригада у складі _____

Гресько В.В., Жукот Т.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

Бачило Олександр Петрович

паспорт. АА392070 Нещирівська РВ УМВС від 14.08.1996р.

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

м. будинок

м. Нещирів вул. Леонтовича 14

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____

стальний газопровід низького тиску

Ø50-4м; Ø32-66м; Ø20-42

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крап Ø50-4м; Ø20-8м; Ø20-15м в квартирах

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *миліона емулясія 70 прилад "Vibzo GAS"*
- ліквідація виявлених витоків газу; *крап Ø50-4м; Ø20-8м; Ø20-15м*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

пазіння тиску 20мм. вод.ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: подарбувати газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Велесенко О.І.
(прізвище, ініціали)

[підпис]

Члени бригади

Васько В.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Жукав І.С.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Трохим О.І.

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)