



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО м. Шаргород, вул. Лесі Українки, 10  
(найменування об'єкта)

«07» серпня 2024р.

Бригада у складі: Горбатюк В.А., Китань Ю.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Шаргород, вул. Лесі Українки, 10

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 20м, Ø 40 - 17м, 32 - 3м

Стан задовільний  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран куддівний Ø 50 - 1шт., кран Ø 20 - 1шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: виконано

- ліквідація виявлених витоків газу: сиквідовано 2 витоки Н/Г по різьбовому з'єднанню

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: викорано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: —
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: викорано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. викорано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не викорано

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Самборський В.М.  
(прізвище, ініціали)



(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Горбанок В.А.  
(прізвище, ініціали)



(підпис)

Китань Ю.В.  
(прізвище, ініціали)



(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)