

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

2024 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО богитовартирного житлового будинку

(найменування об'єкта)

« 15 » 08 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Бизимок В.В., Муродовий С.Д

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті богитовартирний будинок м. Ладимин бул. Прибережняя, 11

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 мм L = 40 м.п., Ø 20 мм L = 22 м.п

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани шарові Ø 40 мм - 1шт., Ø 20 мм - 4шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газополуматор V67282S, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; контроль Ø 40 мм - 1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; проведемо
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведемо
При випробуванні надлишковим тиском тиском 500 мм. рт. ст. партия скламо 5 мм. рт. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведемо

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: забезпечити вільний доступ до газопроводів, покрасити газопроводу, надати скте перевірки ДБК.

Виписано попередження: покрасити газопроводу, надати скте перевірки ДБК, забезпечити вільний доступ до газопроводів

Майстер ВБГО _____

Шушун В.П.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Базилук В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Мурованний С.Д.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці багатоквартирного будинку
(прізвище, ініціали) (підпис)

Біг титус вумовились

старший майстер Тарювський І.А.

[Підпис]