



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 15 » 07 20 24 р.

Бригада у складі Макаров О.О., Певзовий О.В., Ковалюк Р.Т.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Бояр. вул. Топошка, 21

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г $\phi 40 - 30,5$ м, $\phi 32 - 58,5$ м, $\phi 20 - 18$ м, $\phi 15 - 1,7$ м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г внутрішній $\phi 20 - 51$ м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани газові $\phi 20 - 21$ м, $\phi 15 - 2$ м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; кран $\phi 20 - 7$ м; муфта $\phi 20 - 3$ м; к/2 $\phi 20 - 6$ м.
внутрішні - 12 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено


Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: газопровід потребує фарбування

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимолаз Ж.Т.

(прізвище, ініціали)



(підпис)

Члени бригади

Макарова

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Новоїнов Д.П.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мельничук

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)