



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 30 » 07 20 24 р.

Бригада у складі Макаров О.О., Твердохіт О.В., Новочилов В.Н., Туж П.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок м. Бух. вул. Каштанова, 70

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ108 - 14 м; φ89 - 29 м; φ76 - 23,5 м, φ57 - 1,3 м, φ25 - 15 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (сходи) φ25 - 33,5 м

2-г (внутр.) φ25 - 126 м, φ20 - 120 м, φ15 - 1,5 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крати (сходові) φ25 - 10 м, φ20 - 25 м, φ15 - 1 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; визначено

- ліквідація виявлених витоків газу; к/з φ25 - 3 м, мурата φ25 - 1 м, внутрішньобуд. - 4 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: газопровід потребує фарбування, відсутня система ДЗК.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимолець П.Т.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Козак Р.І.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Масаров О.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Владимирів

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Владимирів В.П.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)