

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 23 » 07 20 24 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 23 » 07 20 24 р.

Бригада у складі Макаров О.О., Пивархін О.В., Новосілов В.П., Гужь Р.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Бяч вул. Герасимівського, 15.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-9 Ø108-9м; Ø89-12м; Ø76-29м; Ø57-39м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-9 Ø40-16м; Ø32-110м; Ø25-21м; Ø20-30м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кіаши (курильня) Ø50-1м; Ø32-5м; Ø20-27м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; Кіаши Ø32-2м; Ø50-1м; муфта Ø32-2м, Ø50-1м; к/2 Ø50-1м, Ø32-4м; з'єдн Ø32-2м; внутрішні - 10 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: визначити акції ДБК.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Михайлоз Ч.Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Мажуревський

(прізвище, ініціали)

Гурзо Р.І.

(прізвище, ініціали)

Свердловський

(прізвище, ініціали)

Колодійов В.П.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Лисовенко І.С.

(прізвище, ініціали)

Гриб

(підпис)

