

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 23 » 07 20 24 р.



### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 23 » 07 20 24 р.

Бригада у складі Машаров О.О., Півчурхид О.В., Новосілов В.П., Гурьб Р.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок м. Бач. вул. Євратівського, 1Б.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-9 Ø108-9м; Ø89-12м; Ø76-29м; Ø57-39м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-9 Ø40-16м; Ø32-110м; Ø25-21м; Ø20-30м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Клети (мурові) Ø50-1м; Ø32-5м; Ø20-27м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; Край Ø32-2м; Ø50-1м; мурта Ø32-2м; Ø50-1м; к/2 Ø50-1м; Ø32-4м; з'єдн Ø32-2м; внутрішні - 10 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: визити акції ДБК.

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Михайлоз Ч.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Мажаревська</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Гурко Р.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Свердловський</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Колодійов.В.П.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ломовельник І.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

