



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

ш. Вінниця

бг. 25 прох. Хмельницької 110е з7

(найменування об'єкта)

« 5 » 08 2024 р.

Бригада у складі *Дмитрович Ю.І. Дібрюкова С.Н.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті *ш. Вінниця*

бг. 25 прох. Хм. 110е з7

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додастися).

ВИСНОВКИ ВБГО: *Ф25-12ш; Ф20-8ш.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*шарнірний Ф25-12ш; пробкові Ф20-2шт
шарнірний зерній Ф25-12ш; Ф20-2шт*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *щільність засувок*
з запор. прилад. Vibrolas
- ліквідація виявлених витоків газу; *конфінга ф20-2шт.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
*Перевірено газом Р=500 міл. кгс/см²
Радіус опору < Р=20 міл. кгс/см² є 5 х 5*
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Кобиличчук М.Л.

(підпись)

Члени бригади

Дашчуков О.І.

(підпись)

Ребровський О.С.

(підпись)

(прізвище, ініціали)

(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мозжіна Г.Г.

(прізвище, ініціали)

(підпись)