

ЗАТВЕРДЖЕНО
«20» 08 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. А. Кримського 34
(найменування об'єкта)
«20» 08 2024 р.

Бригада у складі Васильовичи В.Т. Швабери С.М.
Дми́тровича П.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. А. Кримського 34
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32-36 м, Ø25-28 м, Ø20-2 м,
Ø15-1 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø25-Ø0 м (своєми)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім Ø32-1 м, Ø25-4 м, Ø15-1 м
кероріа Ø32-1 м, Ø25-4 м, Ø15-1 м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Кримський, Швабери;
Дми́тровича
 - ліквідація виявлених витоків газу:

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; власн. власн.
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; власн. власн.
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P = 500 мм в.ст., тр. 10 мин в.ст., t = 5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. власн. власн.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

<u>Торфівський О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Васильєвський В.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Ткаченко С.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дмитриченко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Александр Буринський [Підпис]
(прізвище, ініціали) (підпис)

Александр Александрович Торфівський
Александр Александрович Торфівський
Смоляр Дмитро Іванович