

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



«14» 08 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Віжниця
вул. Заволоцького 8
(найменування об'єкта)

«14» 08 2024 р.
Бригада у складі Фурманко Ю.Г., Дедрова С.А.,
Доценко К.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжниця
вул. Заволоцького 8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному об'язі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-21мм, Ø25-22мм

Ø25-52мм (своємм), окремі вводи
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

сереми Ø25-2мм
мергерта Ø25-2мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; праса - Ø25-2мм; мергерта - Ø25-2мм

- ліквідація виявлених витоків газу; праса Ø25-2мм; крп Ø25-1мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в одній місц
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всесило
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
Р-800мм в.с., РР-10мм в.с., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: коф. еррозв. газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гордечев О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Дюбенко Ю.І.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Добров А.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Деченко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Металев Буриню В.В. [Signature]

М.П. [Stamp] Металев Буриню В.В.
Майстер Гордечев О.Ф.
М.П. [Stamp] Дюбенко Ю.І.

[Signature]
[Signature]