



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. Ан. Засядковського 11

(найменування об'єкта)

«20» 08 2024 р.

Бригада у складі Дмитрієв М.В. Мустахсан М.М.
Ліщенко В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Ан. Засядковського 11

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76-23 мм, Ø 50-50 мм,

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20-36 мм (сповни), Ø 22-26 мм, Ø 20-12 мм,

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Курки Ø 22-3 мм, Ø 20-6 мм, Ø 15-2 мм, Ø 15-5 мм (шв),
Муротів Ø 22-3 мм, Ø 20-6 мм, Ø 15-2 мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Курки, Муротів;
Мелавий 2 мм Ø Ø 22
- ліквідація виявлених витоків газу: Курки Ø 22-3 мм, Ø 20-6 мм,
Ø 15-2 мм, К/2 Ø 20-4 мм, Ø 15-2 мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р=0,05 МПа всі в р'юми всі т=50°С
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. всіх обслужено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: немає

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

<u>Доржєв О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Данильченко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Курєв С.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Кучеренко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Старший інженер від підприємства

<u>См. інженер</u> Майстер Слюсар	<u>[Підпис]</u> (підпис) Москаленко Р.В. Торжков О.Ф. Данильченко М.В.
---	--