



2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця

бул. К. Коріївський 129

(найменування об'єкта)

«13» 08 2024 р.

Бригада у складі Демченко О.І. Дібріков С.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця

бул. К. Коріївський 129

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 65 - 23шт; φ 50 - 13шт;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 40 - 13шт

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

пробілок: φ 40 - 4шт; φ 32 - 2 шт,штуртіві дільниці: φ 40 - 4шт; φ 32 - 2шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
за принципом VibroGAS

- ліквідація виявлених витоків газу; конгрозаке φ 40 - 1шт.



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
 - перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
 - розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
 - перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
 - випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
- Перевірено гасом P = 500 міл. кгс/см²*
Додано гасом P = 20 міл. кгс/см² до 5%
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
 - інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристріями та апаратами.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Кобилич М.М.
(прізвище, ініціали)

С
(підпис)

Члени бригади

Димічевський О.І.
(прізвище, ініціали)
Діброта С.А.
(прізвище, ініціали)

Д
(підпис)
Д
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа

Червоно В.В.

Червоно
(підпис)

