



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінницька
Кв. Корієтовічев 135
(найменування об'єкта)

« 18 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Васенов Євген В.Т.
Іванчук С.М., Дмитрішова М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінницька
Кв. Корієтовічев 135
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-34м, Ø50-28м, Ø32-7м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-18м, Ø25-180м (спаяні)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
сервіс Ø32-20м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; визначено витоків газу
 - ліквідація виявлених витоків газу; визначено витоків газу Ø32-5мм, Ø32-5мм, Ø32-1мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; В наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Використано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; Не перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P = 500 мм в.ст. Δ P = 20 мм в.ст. t = 5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Коректно виконано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пофсерувані кервереві

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

<u>Гордєєв О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Васєловський В.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Звєздіч С.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Домітрєв І.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Александр Владимирович [Підпис]

Сл. інженер Александр Владимирович [Підпис]
Александр Владимирович [Підпис]
Сергей Васильевич [Підпис]