



2024 р.

Акт**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО

*м. Вінниця**вул. І. Лукомського 22*

(найменування об'єкта)

«24» 07 2024 р.

Бригада у складі *Рищевський О.І. Доброта С.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вінниця**вул. І. Лукомського 22*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додасться).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ 32 - 64 м; φ 20 - 8 м;*

(увідний газопровіл (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*прудкові: φ 20 - Ріб**прудкові з'єднані: φ 20 - Ріб*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стани, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *шилка емульсії*
або прилад VibroGAS

- ліквідація виявлених витоків газу; *консерваж φ 20 - 1 мб,*
при φ 20 - 2 мб

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
 - перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
 - розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
 - перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
 - випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
- Перевірено газом $P=500$ мін. баг. ст.
- Радіус зони $< P=20$ мін. баг. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
 - інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристріями та апаратами.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Радіус ...

Виписано понередження:

Майстер ВБГО

Лобанчук М.В.

(прізвище, ініціали)

ЛВ

(підпис)

Члени бригади

Дослідєвий І.І.

(прізвище, ініціали)

ДС

(підпис)

Дєгтярь С.Г.

(прізвище, ініціали)

ДГ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Магометова О.Л.

С.М.С.

(прізвище, ініціали)

(підпис)