

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового
обладнання

ВБГО

Житловий будинок
м. Вінниця бул. І. Лук'яненка 33

(найменування об'єкта)

«26» 07 2024 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Дзюбенко Р.Ю.; Тихих О.Б.;
Буцеров А.В.; Каюк А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця бул. І. Лук'яненка 33

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з
відштовхною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного
об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-21м, Ø40-32м, Ø32-116м,
Ø20-25м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

стояки: Ø20-240м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краны (пробкові) : Ø20-26мм. краны в вікортирах : Ø20-6мм.
щупові з'єднання : Ø20-26мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року
(трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим
методом або мильною емульсією: мілена емульсія

та прилад "VibroGAS"

- ліквідація виявленіх витоків газу; краны (пробкові) : Ø20-3мм.
контргайки : Ø20-12мм. щупти : Ø20-2мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; зроблено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; зроблено
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. зроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Задимлення газопроводу

Винесено нонередження:

Майстер ВБГО

Підпідпідстежник А.С.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Алексеєв О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Дзяденко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

Лихіх О.Б.

(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.

(прізвище, ініціали)

Харок Р.Р.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Андрій

(підпис)

Олег

(підпис)

Григорій

(підпис)

Ігор

(підпис)

Ігор

(підпис)

Ігор

(підпис)

Ігор

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Мешканець відповідає все відповідає

См. мешканець

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Майстер

(прізвище, ініціали)

Ще мешканець Р.В. О.Г.

(підпис)

Слесар

(прізвище, ініціали)

Ліфтероботчик Р.С. О.Г.

(підпис)

Бригадир Р.С. О.Г.

(прізвище, ініціали)

Бригадир Р.С. О.Г.

(підпис)