



**АКТ**

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вишеньск  
вул. А. Артемюва 57

(найменування об'єкта)  
«31» 07 20 24 р.

Бригада у складі Дочкаєв В.О., Вірлова С.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вишеньск  
вул. А. Артемюва 57  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ50-16 м, φ32-2 м, φ25-6 м,  
φ20-15 м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ25-4 м, φ20-14 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крім φ20-5 м, φ25-1 м, φ32-1 м  
лифта φ20-5 м, φ25-1 м, φ32-1 м  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; крім сф. побутов. газ.  
милійна емульсія
  - ліквідація виявлених витоків газу; крім φ50-1 м, φ20-1 м,  
крім φ20-1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Василь Василь
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Величоскало
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; Мерева Сергій
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
 $P = 220 \text{ мм в.ст. } \Delta P = (0,05 \text{ мм в.ст.}) \cdot t = 5 \text{ кВ}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Юрченко Сергій

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: недороботу вали газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Руденко О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Величоскало В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Величоскало С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Михайлик Вікториї  
(прізвище, ініціали) (підпис)  
Ст. інженер Михайлик Р.В.  
Майстер Торік О.Ф.  
Смоєв Величоскало В.О.