



AKT

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

д. Водянишів
вул. Миропольська 103
(найменування об'єкта)

«14» of 20 24 p.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі Дудченко Р.О., Каюм А.А.
Доченко І.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склада цей акт у тому, що на об'єкті Кв. Відмінний
бул Першого від 103 (найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

Висновки ВБГО: $\phi 40-42$, $\phi 32-24$, $\phi 25-4$

Ø32-12м (увідцій газопровід (характеристики г-ду)) Ø25-64м (аналог)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кулер $\varnothing 32$ -леск, $\varnothing 25$ -ческ, $\varnothing 20$ -леск $\varnothing 20$ -леск/ЧВСРЛ,
шнурів $\varnothing 32$ -леск, $\varnothing 25$ -ческ, $\varnothing 20$ -леск

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *предмети об'єкт*,
справчаче супровод

- ліквідація виявлених витоків газу; підлога ф32-1см, ф40-1см, ф25-1см
підлога ф40-1см, ф32-4см, ф28-1см, щупальце ф20-1см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; Василь Бароев
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; Василь Бароев
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; недобре
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Рівний всі, зроблено від t=576
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристріями та апаратами. проект буде виконаний

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: шоф ефіл беде гајсафов

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Руслан Ф
Джамаліло рю
(прізвище, ініціали)

Бу
(підпис)

Члени бригади

Хади РК
Джамаліло РД
(прізвище, ініціали)

з
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Мешканці будинку № 15/14 відповідають
Архітектор (прізвище, ініціали) Мосиленко О.О. (підпис)
дизайнер (прізвище, ініціали) Борисюк О.Ф. (підпис)
електротехнік (прізвище, ініціали) Дмитренко Р.Ю. (підпис)