



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. Леронова 115

«16» 08 20 28 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Завць ВМ, Крижанець ОВ,
Курдюков АВ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Леронова 115
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-8м, Ø76-68м, Ø32-2м, Ø25-4м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-27м, Ø25-1м, Ø25-18м (своєм)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім Ø32-2м, Ø25-1м, Ø20-1м (кварта)
муроту Ø32-2м, Ø25-1м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Креслав, Дубовий, Селецький, Селецький
- ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø25-5м, муроту Ø25-4м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вільний доступ
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всіма місцями
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; врегулювано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P=500 мм в.ст. ΔP=10 мм в.ст. t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кресленням вказано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неорядку всієї газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Рудеєв О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Завель В.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Кудимчук О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Кереев М.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Михайлик Віктор Вікторович

ем. інженер
майстер
слюсар
[Підпис]
(прізвище, ініціали)

Маслашєв Г.В.
Бордівський О.Ф.
Зань В.М.
(підпис)