



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця, вул. Пирогова №127
(найменування об'єкта)

« 19 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Мустіпан В.М.; Дзюбенко Ю.Т.; Діброва Є.А.
Доученко В.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Пирогова №127
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-4м; φ32-2м; φ25-4м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ40-12 Стойки: φ25-6м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (шробкові): φ32-2м; φ25-4м; «Мурові» з'єднання: φ32-2м; φ25-4.
Крани в сфактирах: φ20-4м (шробкові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад «Vibra GAS»
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран φ25-2м; Контрайна: φ25-3.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.ввд. ст.
Падіння тиску ΔP=40 мм.ввд. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади _____

Мустман В.М.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Знобелко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дарченко В.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Каридуга І.С.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

