



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. Тершова 13

«1» 08 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Карпов ВВ, Касимсьов ОО, Романов ВО
Джоденко РЮ, Касой АН, Тюркіх ОБ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Тершова 13
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-3м, Ø67-23м, Ø32-5м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-12м, Ø25-56м (шланг)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Клише Ø40-1м, Ø32-5м, Ø20-2м, Ø20-1м (шланг)
Шерота Ø40-1м, Ø32-5м, Ø20-2м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Клише, Шерота, Клише
- ліквідація виявлених витоків газу: Клише Ø32-1м, Ø20-2м, Шерота Ø32-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; власн. власн.
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; власн. власн.
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; власн. власн.
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р 250 мм в с, ДР = 10 мм в с, t = 5 x в
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. власн. власн.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: випробування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Гордіань ОА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Керберов АВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Касенов ОЮ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Дочкаєва ДА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Касан АА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Волок ОВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Дубовицький РЮ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешенко Олександр Олександрович

Мешенко Олександр Олександрович (прізвище, ініціали) [підпис] (підпис)
Мешенко Олександр Олександрович
Мешенко Олександр Олександрович