



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вішнява вул. Тирогова 23
(найменування об'єкта)

«05» 08 2024 р.

Бригада у складі Веселовський В.І; Явчук С.М; Тлохих О.Б;
Димитрієнко М.В; Явчук О.Ф
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вішнява вул. Тирогова 23
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 12 м., Ø 80 - 46 м., Ø 40 - 15 м.,
Ø 32 - 4 м., Ø 25 - 8 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 24 м. Стяжки: Ø 25 - 128 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø 32 - 4 см., Ø 25 - 8 см. краки в квартирах: Ø 20 - 7 см.
муртові з'єднання: Ø 32 - 4 см., Ø 25 - 8 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька емульсія
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; краки (пробкові): Ø 25 - 5 см.
коктрлайми: Ø 25 - 8 см.

9. Керівник служби

С. Махалець Р.В.
(Прізвище, підпис, дата)

05.08.24р

10. Заходи погоджені (за потреби):

(Прізвище, підпис, дата)

11. Склад бригади та відмітка про проведення інструктажу

№ п/п	Дата та час проведення інструктажу	ПІБ, членів бригади	Професія	З умовами роботи ознайомлений, інструктаж отримав, підпис	Інструктаж провів, посада, ПІБ, підпис
1	05.08.24р	Василюк В.І	слюсар	<i>[підпис]</i>	м.р. Тигородецький
2	05.08.24р	Ковалук С.М	слюсар	<i>[підпис]</i>	<i>[підпис]</i>
3	05.08.24р	Плохих О.Б	слюсар	<i>[підпис]</i>	<i>[підпис]</i>
4	05.08.24р	Дмитрієнко М.В	слюсар	<i>[підпис]</i>	<i>[підпис]</i>
5	05.08.24р	Томашук О.Ф	слюсар	<i>[підпис]</i>	<i>[підпис]</i>
6					
7					
8					

12. Аналіз повітряного середовища перед початком та під час проведення робіт

Час та дата відбору проб	Місце відбору проб	Визначаємі компоненти	Допустима концентрація метану	Результати вимірювання	Підпис особи, яка проводила аналіз
05.08.24	в підзем'ї		0,3	0	<i>[підпис]</i>

13. Заходи з підготовки до безпечного проведення робіт згідно наряду-допуску виконані

Відповідальний за підготовчі роботи:	Відповідальний за проведення газонебезпечних робіт:
<i>Тигородецький А.С</i> <i>[підпис]</i> 05.08.24 (прізвище, підпис, дата, час)	<i>Тигородецький А.С</i> <i>[підпис]</i> 05.08.24 (прізвище, підпис, дата, час)

14. Можливість проведення робіт підтверджую:

Тигородецький А.С *[підпис]* 05.08.24
(прізвище, підпис, дата, час)

15. Термін дії наряду-допуску продовжено:

Дата та час проведення робіт	Результати аналізу повітряного середовища	Можливість проведення робіт підтверджую		
		Особа відповідальна за проведення підготовчих робіт	Особа відповідальна за проведення робіт	Особа, що затвердила наряд-допуск
		(прізвище, підпис)	(прізвище, підпис)	(прізвище, підпис)

16. Роботи виконані у повному обсязі, наряд-допуск закритий.

Перевіркою на щільність тиском 500 мм. вввод. ст.витоків не виявлено. Газопостачання відновлено. Абонентів проінструктовано.

Особа відповідальна за проведення робіт

Тигородецький А.С *[підпис]* 05.08.24р
(підпис, ПІБ) (час, дата)