



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового
обладнання

ВБГО

м. Вінниця
бул. Тиргова 53

« 6 »

20 24 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі

Дубовенко ЮГ, Сидорова СА,
Росченко ВО, Засеба ВМ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
бул. Тиргова 53

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з
відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного
об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-31.м, Ø80-25.м, Ø32-10.м,

Ø25-4.м, Ø20-4.м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø25-45.м, Ø25-90.м (сважи)

(газопроводи сходових клітилок (характеристики г-ду))

Кран Ø25-11.мс

Ликурга Ø25-11.мс

(затірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року
(трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Пресел, Vibroges,
Маквелл Гейфабед
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран Ø25-2.мс, ликурга Ø25-1.мс

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; Відповідно
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; Відповідно
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; Відповідно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; Відповідно
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=800 мі. Всі діаг 10-10 мі. Всі фр 5%
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. Прочитано і зроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування, групою ЕМ, які підлягають усуненню: кофербульові та герметизації

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Рогачук О.Ф.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Дрозденко І.А.

Відребіна С.Н.

(прізвище, ініціали)

Досрібко В.О.

(прізвище, ініціали)

Ляш

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Засяч В.К.

(прізвище, ініціали)

Борис

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Казаренко Ю.В.

(прізвище, ініціали)

Ю.В.

(підпис)