



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Вінниця

вул. Пирогова 59
(найменування об'єкта)

« 6 » 08 2024 р.

Бригада у складі Демелюк О.І.; Діброва С.А

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця

вул. Пирогова 59
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 50 - 28 м$; $\phi 32 - 16 м$; $\phi 25 - 7 м$;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

мешкоб'єкти: $\phi 40 - 2 м$; $\phi 32 - 1 м$; $\phi 25 - 1 м$

мешкоб'єкти з'єднані $\phi 40 - 2 м$; $\phi 32 - 1 м$; $\phi 25 - 1 м$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія та прилад VibroBAS
- ліквідація виявлених витоків газу: конорганка $\phi 40 - 1 м$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вискошено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено системою P=500мм.вод.ст
Надлив тиску < P=20мм.вод.ст 20-5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Робочим ОР,

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Коваленко М.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Димитрій О.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешков Бронислав Вікторович

С.І. Мешков (прізвище, ініціали)

[Підпис] (підпис)

Мешков М.М.

Мешков О.І.