



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця, вул. Пирогова №6
(найменування об'єкта)

« 1 » 08 20 08 р.

Бригада у складі Фоченко В.О.; Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця, вул. Пирогова №6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-52м; φ32-26м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ32-17; Стожки: φ25-60м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани: (кробкові) - 4шт Мурфове обладнання: φ32-4шт
φ32

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; милемат емульсія та прилад "Vibra GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ32-2шт; Комфайт: φ50-1шт
φ32-3шт; Мурфта φ32-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском Р=500мм.вод.ст.
Підійняв тиску ΔР=20мм.вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кріпеструктуровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Мушко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Члени бригади

Досенко В.О.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Александр Бурман Бурман В.В. Бурман В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Сек. інспектор
М.С.С.С.
М.С.С.С.

М.С.С.С.
Мушко В.В.
Діброва С.А.

[Signature]
[Signature]
[Signature]