



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця бул. Пирогова №67
(найменування об'єкта)

« 7 » 08 2024 р.

Бригада у складі Дзюбенко Ю.Т.; Діброва С.А.; Доченко В.О.;
Засуць В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. Пирогова №67
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-36; φ57-5; φ32-2; φ25-4 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ25-Вч Сталева: φ25-96 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани: (чоркові) - φ32-3 м; φ25-6 м.
Муртові з'єднання: φ32-3 м; φ25-6 м. Крани обвартірах: φ20-2 м.
(чоркові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "VibroGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; Кран φ25-4 м; Компресор: φ25-2 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.в.в.ст.
Падіння тиску ΔP=20 мм.в.в.ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Рарбування газопровода

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади _____

Дюбенко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

Дідрога С.А.

(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

Заєць В.М.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Дмитро Віталійович

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Сл.інт.м.м.к.
Сл.м.ін.т.м.к.
Сл.м.о.к.

Смаляк Г.В.
Судіно В.В.
Кривоно І.І.

(підпис)