



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«08» 08 2024р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вішниця вул. Тирогова 76
(найменування об'єкта)

«08» 08 2024 р.

Бригада у складі Лук'ячук О.В.; Кучеров А.В.;
Дзюбенко Р.Ю.; Калок А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вішниця вул. Тирогова 76
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-37м., Ø65-24м., Ø32-12м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стяжки : Ø32 - 275 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (кульові) : Ø 32 - 9шт.

шуртові з'єднання : Ø32 - 9шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; коктургайки : Ø 32 - 2шт.
шурта : Ø32 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. краще інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлені

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тиграновський АС
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Лук'ячук ОВ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дробенко Р.Ю
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Кучеров АВ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Калюк А.А
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Гончарук О.В.
(прізвище, ініціали)



[Signature]
(підпис)