



## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового  
обладнання

ВБГО

*м. Вінниця  
бул Революції 80*

« 9 » 68 20 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі *Мустангов М. М., Ліченко В.О.,  
Івасюка С.М., Ожогенико Ю.Г.*  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого  
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

*бул Революції 80*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ80-19е, φ80-10е, φ32-10е,*

*φ25-29е, φ20-5е, φ15-1е.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

*φ20-16е осередок в блоці*

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*φ20-6е, φ15-6е, φ20-3е (на відрогах)  
лінії φ12 φ20-6е, φ15-6е*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *предсер. вінногор.*  
*щепава від е-шепава від*

- ліквідація виявлених видоків газу; *прац φ20-2е, φ15-1е,*  
*1/2 φ20-2е, φ15-2е*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; безпека
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; всіх запорів
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;  $P=500 \text{ кПа}$  вс,  $sp = 10 \text{ кПа}$  від  $t = 5\text{--}6$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. всіх пристрій перевірено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Родісюк О.  
(прізвище, ініціали)  
Лисенко Ігор І.  
(прізвище, ініціали)  
Макеєвсько  
(прізвище, ініціали)  
Іванчи С.Н.  
(прізвище, ініціали)  
Джоденсько Ю.Г.  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Ку  
(підпис)  
Сер  
(підпис)  
Ган  
(підпис)  
Ган  
(підпис)  
Дж  
(підпис)  
Дж  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Сімченко будинку вулиця Білоцерківська.

С.І. Міщенко Сімченко О.Ю. Сімченко О.Р.  
(прізвище, ініціали) (підпис)  
шахтер Торгачев О.Р.  
силос ешченко В.І.