



20 24 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Воїшинська
Дорогова 81

«16» 08 20 24 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Дзевеанюрю, Кашон АА,
Василевський ВТ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Воїшинська
вул. Дорогова 81
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-2м, Ø50-8м, Ø32-25-м,
Ø25-4м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-6м, Ø25-6м (сталева)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
чугун Ø32-7м, Ø25-5м
чугун Ø32-7м, Ø25-5м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: вправа, інструмент,
меленька емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: чугун Ø25-3м, 1/2 Ø25-4м
чугун Ø25-4м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весь комплекс
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст. P=10кв, t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неорегістровані газопроводи

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Родчак ОФ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Дубовий РЮ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Клима АА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Веселівський ВТ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [підпис] _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

ММ