



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

*житловий будинок
бул. Гурковська 85*

(найменування об'єкта)

« 10 » 08 20 04 р.

Бригада у складі

*Бурсенюк О.В., Кучеров А.В.,
Дубенко Р.О., Кочо А.А.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

*н. Вінниця
бул. Гурковська 85*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *ф57-58м; ф32-6м;*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф32-10м. Гостин. ф25-64м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани трубопровол: ф32-6м, ф15-1м. Чурки установки: ф32-6м, ф15-1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

на прилад "Vibed CAS"

- ліквідація виявленіх витоків газу;

*Кран: ф32-2м; Конфігуратор: ф32-3м
ф15-1м; Супра: ф32-6м.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; безпека
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р=500 міл. бар. ст.
Надлижні тиски з Р=20 міл. бар. ст. є 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. простежовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Фотографія залишків

Відписано попередження:

Майстер ВБГО

Чуйко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Сусієнчук О.В.

(прізвище, ініціали)

Лугеров І.В.

(прізвище, ініціали)

Дубенсько Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

Канюк І.А.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сінченко Г.І.

(прізвище, ініціали)

(підпис)