



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Білошиця
вул. Терогова 86

« 9 » 08 20 24 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Трохих О.В., Демірівський М.В.,
Ромашин О.Г.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Білошиця
вул. Терогова 86
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 4 м, Ø 40 - 1 м, Ø 25 - 5 м,
Ø 20 - 2 м, Ø 15 - 3 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 40 - 3 м, Ø 25 - 2 м, Ø 20 - 2 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім Ø 40 - 2 м, Ø 20 - 3 м, Ø 15 - 1 м

мешоріа Ø 40 - 2 м, Ø 20 - 3 м, Ø 15 - 1 м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: визначено вилік
електричне обладнання

- ліквідація виявлених витоків газу: визначено вилік
Ø 50 - 1 м, Ø 20 - 1 м, Ø 15 - 1 м,
Ø 12 - 1 м, Ø 20 - 1 м, мешоріа Ø 50 - 1 м,
Ø 20 - 1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимога
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- виробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм вод ст P=10 мм вод ст t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: вогнетривке газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Григорук О.Г.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Молода О.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Давиденко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Романчук О.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Кравець О.Т. [Signature]

(прізвище, ініціали)

(підпис)