



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Тирогова 91
(найменування об'єкта)

« 13 » 08 2024 р.

Бригада у складі Ромашук О.Ф.; Мустилак В.М.;
Ліценко В.О.; Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Тирогова 91
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-33м., Ø32-2м., Ø25-4м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-12 м. Стаяки : Ø25-64м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові) : Ø32-2шт., Ø25-4шт. краки в квартирах : Ø20-5шт.
муфтові з'єднання : Ø32-2шт., Ø25-4шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструковані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Vibro GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові) : Ø32-1шт., Ø25-1шт. констрайки : Ø50-1шт., Ø32-1шт., муфта : Ø32-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Тривоче тиску pP=20 мм. вод. ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Лигорозеуцький А.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Гомашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Мустілак В.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Лісенько В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сорожан Н.Б. _____
 (прізвище, ініціали) (підпис)