



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Житловий будинок  
м. Вікшуча вул. Пирогова 76Б  
(найменування об'єкта)

«08» 08 2024р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю; Веселовський В.І;  
Мустілак В.М; Дзюбенко Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшуча вул. Пирогова 76Б  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному об'єззі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø150 - 12м., Ø100 - 82м., Ø32 - 13м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки : Ø32 - 275м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (кульові) : Ø32 - 9шт.

муфтові з'єднання : Ø32 - 9шт

( запірна арматура )

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія  
та прилад "VibroGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; контурмайка : Ø32 - 2шт.  
муфта : Ø32 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлені

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Тігироденський А.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Алексєєв О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Веселовський В.І.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Мустіпан В.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Друбенко Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Романчук О.В.

(прізвище, ініціали)



(підпис)