



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Ігор ГАМАН  
2024 р.

## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Гайсин, 2 проф. І Градине, 4<sup>а</sup>

(найменування об'єкта)

«19» 08 2024 р.

Бригада у складі Шимарін Р.В. Чембалаюк І.І. Данилев В.В.  
Степаненко О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Гайсин, 2 проф. І Градине, 4<sup>а</sup>

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ50-25м. φ 40- 9м φ 32-7,4м φ 20-31м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ20- 84м. кран φ50- 1шт. шаруваті; кран φ30-6шт. проб  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ20-21шт. шар φ20- 9шт. проб.  
(система газопостачання квартир (додати спісок))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; х/2 - 1шт. шарфта-засм  
х/2 φ20-2шт. кран-3шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено  
тиском повітря Р= 500 мілі Бар ест. Газує  
тичу відсутнє
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. Протистеректовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Будорубдати с.г

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Бинецький Н.М.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Бинецький Г.В.

(прізвище, ініціали)

Чубаков І.М.

(прізвище, ініціали)

Стеценко О.В.

(прізвище, ініціали)

Донечко В.В.

Пасах  
(підпис)  
М.Макар  
(підпис)  
Л.Левченко  
(підпис)  
Л.Левченко  
(підпис)  
Л.Левченко  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).