



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Ігор ГАМАН

08 20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Київ, вул. Триванія 11^а

(найменування об'єкта)

« 13 » 08 20 24 р.

Бригада у складі мюсарі, Гімбарюк І.М. Демчук В.В

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Київ, вул. Триванія 11^а

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 57,5 м φ 40 - 8,8 м φ 32 - 3,2 м φ 20 - 25,2 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

край - φ 50 - 1 шт пробк φ 20 - 9 шт пробк φ 20 - 6 шт шар
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 15 - 5 шт пробк φ 15 - 1 шт шар φ 20 - 28 м φ 15 - 4 м
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; крі - 2 шт. край - 4 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Тестування тиском повітря P=500 мм вод. ст. Тривало тиску відсутнє

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Тривале тиску 2-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Виносчук А.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Чибрикало І.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Донець В.Р.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис).